



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург ул. Луговая, 78 А,

тел. (3532)49-92-26, E-mail: oren@56.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 484/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник; 2- арендатор; 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дедуровская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» Оренбургской области

(указываемся контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Начальника ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Пасечного Александр Викторовича № 484 от «13» сентября 2021 года в период с «16» сентября 2021 г. по «22» сентября 2021 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району лейтенантом внутренней службы Бригиным Андреем Сергеевичем

(должность, фамилия, имя-отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: внеплановая выездная проверка по адресу: Оренбургский район, с. Дедуровка ул. Ленинская, д. 4

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ «Дедуровская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» Оренбургской области Баженова Наталья Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой выполнен менее минимально требуемого предела огнестойкости стыкуемых элементов	п. 2 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ	03.10.2022	

2.	Коридоры длиной более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2 - го типа на не превышающие указанную длину.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123 - ФЗ; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
3.	Подвальное помещение не оборудовано системой вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения при пожаре	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123 - ФЗ; п. 7.2 СП 7.13130.2013	03.10.2022	
4.	Эвакуационные выходы из помещения столовой выполнены не рассредоточенными	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123 - ФЗ; п. 4.2.16 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
5.	Тип заполнения проемов в противопожарной стене помещения кухни выполнен с пределом огнестойкости менее EI60 (двери выполнены не противопожарными)	ч. 2, 3 ст. 88; таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п. 5.5.2	03.10.2022	
6.	Для покрытия пола в коридоре подвального этажа допускается применение материала с показателя горючести более КМ 2	ст.4, ст.6, ст. 134, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	03.10.2022	
7.	Ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из мастерской в свету выполнен менее 0,8 м (фактически 0,65 м)	ст.4, ст.6, ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	03.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации с государственным контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« » 20 г.

*Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
лейтенант внутренней службы
Брыгин Андрей Сергеевич*

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)