



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Дедуровская средняя
общеобразовательная школа
Оренбургского района»
Оренбургской области
460503
Оренбургская область
Оренбургский район
село Дедуровка,
улица Ленинская, д. 4
e-mail: dedurovka@mail.ru
тел. 8(3532)398-218, 398-234, 398-216

от «27» сентября 2023 г № 109

Заместителю главы администрации МО
по социальным вопросам -
начальнику Управления образования
Слабоспицкой М.В.

Отчет

об исполнения предписания ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области об устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 481/1 от 2021 года.

№	Нарушения	Необходимая сумма средств	Предполагаемый срок устранения	Примечание
1.	Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой выполнен менее минимально требуемого предела огнестойкости стыкуемых элементов.	19 тыс. руб. (Дедуровский с/с)	исполнено	
2.	Коридоры длиной более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на не превышающие указанную длину.	242 тысячи руб.	2024 г.	Смета прилагается
3.	Подвальное помещение не оборудовано системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре	200 000 тыс.руб.	2024 г.	
4.	Эвакуационные выходы из помещения столовой выполнены не рассредоточенным.	220 тыс. руб. Дедуровский с/с)	исполнено	

5.	Тип заполнения проемов в противопожарной стене помещения кухни выполнен с пределом огнестойкости менее EI60 (двери выполнены не противопожарными)	98 тыс. руб. (районный бюджет)	исполнено	
6.	Для покрытия пола в коридоре подвального этажа допускается применение материала с показателем горючести более КМ2	2024 год (без финансирования)		
7.	Ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из мастерской в свету выполнен менее 0,8 м (фактически 0,65 м)	52 тыс. руб. (районный бюджет)	исполнено	

Директор школы

Г.Н. Дубских

Г.Н.Дубских