

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Дедуровская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»

Отчет

О выполнении предписания № 56-05-20/КНД-1018-2023 от 03.11.2023 г.,
№ 56-05-20/КНД-1498-2024 от 06.06.2024г.

№	Нарушения	Отчет о выполнении	Затраченные средства	План устранения с суммами	примечание
1.	Обеспечить кратность плановых обследований на заселение членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, не менее 2 раз в месяц	Выполнено	49155.00 рублей Договор №2024.38694		
2.	Окна в кабинетах технологии, географии, русского языка, литературы, информатики оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-воротные жалюзи)	Выполнено частично	289000.00 рублей	2024 г.	
3.	В учебных кабинетах физики и химии демонстрационные столы установить на подиуме.	Выполнено	112000.00 рублей		
4.	Обеспечить в кабинете информатики стулья (кол-во 13 шт.) без дефектов	Выполнено	Без финансирования		
5.	В актовом зале устранить следы протеканий на потолке и обеспечена исправность искусственного освещения	Выполнено	1512000.00 рублей		
6.	На пищеблоке обеспечить поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а именно обеспечить наличие раковин для мытья сырой продукции (рыбы, мясо, кур), обеспечить наличие производственных столов для сырой продукции	Выполнено	56064.00 рублей		

Директор

Дубских Г.Н.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Дедуровская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»

Отчет

О выполнении предписания МЧС № 484/1 от 2021 года.

№	Нарушения	Отчет о выполнении	Затраченные средства	План устранения с суммами	примечание
1.	Для покрытия пола в коридоре подвального этажа допускается применение материала с показателем горючести более КМ2	Не выполнено		2025 год (без финансирования)	
2.	Подвальное помещение не оборудовано системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре	Не выполнено		2027 г. 2000000.00	
предписания МЧС № 2404/018-56/658-В/ПВП от 27.04.2024 г.					
	п-1	Не выполнено	0	До 31.12.24 (12000.00)	
	п-2	Не выполнено	0	До 31.12.24 (без финансирования)	
	п-3	Не выполнено	0	До 17.03.25 г. (смета не составлена)	
	п-4	Не выполнено	0	До 17.03.25 г. (без финансирования)	
	п-5	Не выполнено	0	До 17.03.25 г. (смета не составлена)	
	п-6	Не выполнено	0	До 17.03.25 г. (смета не составлена)	
	п-7	Не выполнено	0	До 17.03.25 г. (смета не составлена)	
	п-8	Не выполнено	0	До 17.03.25 г. (смета не составлена)	
	п-9	Не выполнено	0	До 17.03.25 г.	
	п-10	Не выполнено	0	До 17.03.25 г. (смета не составлена)	

Директор

Дубских Г.Н.

