

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«12» апреля 2024 г., 56240131000210241827
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» апреля 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2404/018-56/658-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Оренбург, ул. Луговая, д.78а

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от апреля 2024 г., № 2404/018-56/658-В/ПВП, учетный номер проверки 56240131000210241827.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора) муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Кузнецов Никита Васильевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководящая группа инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Оренбургская, р-н Оренбургский, с Дедуровка, ул Ленинская, Дом 4

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕДУРОВСКАЯ СР ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА" ИНН 5638010150, адрес регистрации юридического лица: 460503, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕНБУРГСКИЙ, С. ДЕДУРОВКА, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, Д. 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «23» апреля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «27» апреля 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролирующему лицу необходимо устранить следующие нарушения:


1. Начальник ГО ЗС – руководитель ГО не прошел обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций или в УМЦ субъектов РФ или на курсах гражданской обороны в муниципальных образованиях (Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.10.2 №841). Место выявления нарушения: Оренбургская область, Оренбургский район, село Дедуровка, Ленинская, дом 4

- Срок устранения нарушения:
17.03.2025
8. Инженерно-техническое оборудование содержится в неисправном состоянии. (Приказ МЧС РФ № 583 от 15.12.2002 п. 3.2.11.). Место выявления нарушения: Оренбургская область, Оренбургский район, село Дедурово улица Ленинская, дом 4
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.2.11.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Организацией обеспечено содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны исправном состоянии и готовности к использованию по назначению
Срок устранения нарушения:
 17.03.2025
9. Отсутствуют акты комплексной оценки технического состояния защитного сооружения. Приказ МЧС РФ № 583 от 15.12.2002 п. 4.1.3.. Место выявления нарушения: Оренбургская область, Оренбургский район, село Дедурово улица Ленинская, дом 4
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 4.1.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Проводится комплексная оценка технического состояния ЗС ГО один раз в три года.
Срок устранения нарушения:
 17.03.2025
10. Фильтровентиляционные системы защитных сооружений находятся в неисправном состоянии. (Приказ МЧС РФ № 583 от 15.12.2002 п. 3.4.4.). Место выявления нарушения: Оренбургская область, Оренбургский район, село Дедуровка, улица Ленинская, дом 4
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.4.4, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 При режиме повседневной деятельности выполняется комплекс требований, обеспечивающий исправность санитарно-технического и другого оборудования и готовность его к работе, наличие нормативных аварийных запасов воды, горючих смазочных материалов, а также имущества, необходимого для жизнеобеспечения укрываемых.
Срок устранения нарушения:
 17.03.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведениями о доказательствах нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области Кузнецов Никита Васильевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Кузнецов Никита Васильевич - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области (государственный инспектор г. Оренбурга Оренбургского района по пожарному надзору), телефон: 83535499378, e-mail: n.kuznecov@56.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

директор МЧУ «Оренбургская обл. - Курский Т.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«12» часов «00» минут «17» 04 2024 г. *[Подпись]*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской области
(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14
E-Mail: oren-grn@esoo.ru сайт: 56.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001
Центральный территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

56-05-20/КНД-1498-2024

Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.
Чкалова 70/1
(место выдачи предписания)

06.06.2024

Мною, специалистом-экспертом Мирошниченко Юлией Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дедуровская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» Оренбургской области, 460503, Оренбургская область, р-н Оренбургский, с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 4

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке нарушена поточность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а именно: стол для сырой продукции «Рыба сырая» находится в горячем цехе; мытье сырья (куры, мясо, рыба) осуществляется в моечных ваннах для мытья кухонной посуды, в питании используются мясо говядины и кур, однако производственный стол для данной сырой продукции отсутствует - нет четкого разграничения зоны сырой и готовой продукции, нарушены требования п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На пищеблоке обеспечить поточность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а именно обеспечить наличие раковин для мытья сырой продукции (рыбы, мясо, кур), обеспечить наличие производственных столов для сырой продукции (мясо и мясо кур).

Срок до 20.05.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской области
(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14
E-Mail: oren-grn@esoo.ru сайт: 56.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001
Центральный территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 56-05-20/КНД-1018-2023

Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.
Ленинская, 57

03.11.2023

(место выдачи предписания)

Мною, Филимоновой Галиной Алексеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дедуровская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» Оренбургской области, 460503, Оренбургская область, р-н Оренбургский, с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 4

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Согласно п. 98 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21) организации, реализующие образовательные программы начального, общего и основного общего образования являются объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение, требованиям п. 101 СанПиН 3.3686-21 кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц. В нарушение требований п. 101 СанПиН 3.3686-21 дезинсекция в школе проводится сезонно, обработка идет только мух сезонно без проведения обследований.

В нарушение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 окна в кабинетах технологии, географии, русского языка, литературы не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), с длиной не ниже уровня подоконника.

В нарушение требований п. 3.5.5 СП 2.4.3648-20 оконные проемы в кабинете информатики, где используются ЭСО, не оборудованы светорегулируемыми устройствами.

В учебных кабинетах физики и химии демонстрационные столы не установлены на подиуме, нарушены требования п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20.

Стулья в кабинете информатики (13 штук) с дефектами, нарушены требования п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолок актового зала со следами протеканий. В актовом зале не исправны три лампы, нарушены требования п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора),





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург ул. Луговая, 78 А,

тел. (3532)49-92-26, E-mail:oren@56.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 484/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дедуровская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» Оренбургской области
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Начальника ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору) Пасечного Александра Викторовича № 484 от «13» сентября 2021 года в период с «16» сентября 2021 г. по «22» сентября 2021 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району лейтенантом внутренней службы Ерыгиным Андреем Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: внеплановая выездная проверка по адресу: Оренбургский район, с. Дедуровка ул. Ленинская, д. 4

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБОУ «Дедуровская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» Оренбургской области Баженова Наталья Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой выполнен менее минимально требуемого предела огнестойкости стыкуемых элементов	п. 2 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ	03.10.2022	

2.	Коридоры длиной более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2 – го типа на не превышающие указанную длину.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
3.	Подвальное помещение не оборудовано системой вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения при пожаре	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ; п. 7.2 СП 7.13130. 2013	03.10.2022	
4.	Эвакуационные выходы из помещения столовой выполнены не рассредоточенными	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123 – ФЗ; п. 4.2.16 СП 1.13130.2020	03.10.2022	
5.	Тип заполнения проемов в противопожарной стене помещения кухни выполнен с пределом огнестойкости менее EI60 (двери выполнены не противопожарными)	ч. 2, 3 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п. 5.5.2	03.10.2022	
6.	Для покрытия пола в коридоре подвального этажа допускается применение материала с показателя горючести более КМ 2	ст.4, ст.6, ст. 134, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	03.10.2022	
7.	Ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из мастерской в свету выполнен менее 0,8 м (фактически 0,65 м)	ст.4, ст.6, ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	03.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации с государственным контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

*Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
лейтенант внутренней службы
Ерыгин Андрей Сергеевич*

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)